

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Советской
МО ВОИ

 В.Н. Борт

«01» 10 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ЦПС

Давыдов Д.Г.

Приказ 01-04-2841 от 29.09.2025г.

«01» октября 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»»
на объекте по адресу: пр. Metallurgov, 14Б

г. Красноярск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации : муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения».

1.2 .Адрес объектов

г. Красноярск, пр. Metallургов, дом 14 «Б».

1.3. Сведения о размещении объектов:

пр. Metallургов,14Б - отдельно стоящее здание -1211,9 кв. м,

Наличие прилегающего участка (да, нет) – 650 кв. м.

1.4. Год постройки зданий:

Пр. Metallургов,14Б – 1983 г. последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г., капитального: не планируется из-за отсутствия финансирования

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -660073, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, *улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.*

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) -муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление образования администрации города Красноярска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -660049 г, Красноярск, ул. Урицкого, 117,

1. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **дополнительное образование.**

2.2 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- **на объекте и дистанционно.**

2.3 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

- 2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -100 чел,
 2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по пр. Metallургов до остановочного пункта «3 Микрорайон», маршрут автобуса № 71,77,65,61,23,98, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

от пр. Metallургов до объекта (пр. Metallургов. 14Б) – 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – *10 минут*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.3. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией*

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет*

3.2.1 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- размещена информация об ОСИ при входе в здания,
- организовано одно парковочное место для МГН около входа в здание,
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № б\н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, разместить информацию об ОСИ при входе в здание, дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. направление движения, вход, выход и доступность для МГН, тактильные таблички с шрифтом Брайля

- расширить дверные проемы входной двери главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); -выполнить демонтаж порогов на входной двери, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);
- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже для МГН с расширением дверных проемов,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

1 этаж

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Удовлетворительно.

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН по «Плану адаптации объектов МАОУ ДО ЦПС».

4.6. Имеются заключения уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: да, акт визуального осмотра

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 01.10.2025 г. - <http://cps.krsnet.ru/svedenija/doc/tb>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1-Д от «01» октября 2025 г.,

Согласовано:
Директор МАОУ ДО ЦПС
Давыдов Д.Г.
2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»
(пр. Metallurgov, 14Б)
№ 1-Д

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ ДО ЦПС
- 1.2. Адрес объекта
г. Красноярск, пр. Metallurgov, дом 14 «Б».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
пр. Metallurgov, 14Б - отдельно стоящее здание - 1211,9 кв. м,
Наличие прилегающего участка (да, нет) – 650 кв. м.
- 1.4. Год постройки зданий:
Пр. Metallurgov, 14Б – 1983 г. последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г.,
капитального: не планируется из-за отсутствия финансирования.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -660073, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, *улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) -оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) -муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление образования администрации города Красноярска
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -660049 г, Красноярск, ул. Урицкого, 117,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,

- жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дополнительное образование
- 2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте и дистанционно.
- 2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата; нарушениями зрения,, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -100 чел,
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по пр. Metallургов до остановочного пункта «3 Микрорайон», маршрут автобуса № 71,77,65,61,23,98, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.Расстояние до объекта от остановки транспорта

от пр. Metallургов до объекта (пр. Metallургов. 14Б) – 400 м.

3.2.2.Время движения (пешком) – *10 минут*

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.3.Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией*

3.2.4.Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная - нет*

3.2.1 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- организовано одно парковочное место для МГН около входа в здание,
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № б\н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, необходимо – разместить информацию об ОСИ при входе в здание, дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. направление движения, вход, выход и доступность для МГН, тактильные таблички с шрифтом Брайля

- расширить дверные проемы входной двери, главного входа и учебного кабинета (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); -выполнить демонтаж порогов на входной двери, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже для МГН с расширением дверных проемов,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

3. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСП
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

4.4.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Удовлетворительно.

4.5.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН в МАОУ ДО ЦПС».

4.6. Имеются заключения уполномоченных организаций о состоянии доступности объекта: нет

Размещение информации на Карте/доступности субъекта Российской

Федерации согласовано:

 **заместитель директора по АХР Ведмедчук О.Н.**
(уполномоченный представитель объекта, тел. 267-42-32)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения»
(пр. Metallurgov, 14Б)

№1-Д

2. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ ДО ЦПС
- 1.3. Адрес объекта
г. Красноярск, пр. Metallurgov, дом 14 «Б».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
пр. Metallurgov, 14Б - отдельно стоящее здание - 1211,9 кв. м,
Наличие прилегающего участка (да, нет) – 650 кв. м.
- 1.4. Год постройки зданий:
Пр. Metallurgov, 14Б – 1983 г. последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2-3 квартал 2026г.,
капитального: не планируется из-за отсутствия финансирования.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте
Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения»
- 1.12. Юридический адрес организации (учреждения) - 660073, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, *улица писателя Н. Устиновича, дом 24а.*
- 1.13. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.14. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - муниципальная.
- 1.15. Вышестоящая организация (*наименование*)- Главное управление образования администрации города Красноярска
- 1.16. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 660049 г, Красноярск, ул. Урицкого, 117,

3. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.7. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дополнительное образование
- 2.8. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте и дистанционно.
- 2.9. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.10. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата; нарушениями зрения,, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.11. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -100 чел,
- 2.12. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.3 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

по пр. Metallургов до остановочного пункта «3 Микрорайон», маршрут автобуса № 71,77,65,61,23,98, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –да.

3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

от пр. Metallургов до объекта (пр. Metallургов. 14Б) – 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.3. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией

3.2.4. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.4.1 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (С) ВНД (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов,

Для решения вопросов доступности объекта для всех категорий инвалидов, на первом этапе выполнены мероприятия:

- организовано одно парковочное место для МГН около входа в здание,
- приобретено сменное кресло-коляска,
- организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях,
- заключено соглашение по оказанию услуг сурдоперевода и тифлосурдоперевода с КРО ООИ ВОГ от 01.09.2024 г. № б\н.

Для признания объекта доступным частично всем категориям инвалидов, необходимо разместить информацию об ОСИ при входе в здание, дополнительно разместить полную информацию о помещениях с дублированием рельефными знаками, с использованием

контрастных цветов тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. направление движения, вход, выход и доступность для МГН, тактильные таблички с шрифтом Брайля - расширить дверные проемы входной двери главного входа и учебного кабинета (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); -выполнить демонтаж порогов на входной двери, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо:

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже для МГН с расширением дверных проемов,

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	организационные мероприятия, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР
8	Все зоны и участки	текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 3 года. в рамках исполнения Плана адаптации объекта для МГН от 01 октября 2025г.

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН на объектах МАОУ ДО ЦПС по «Плану адаптации объекта МАОУ ДО ЦПС по адресу: пр. Metallургов, 14Б по обеспечению доступности услуг для инвалидов, согласованного путем опроса инвалидов, обследования их в соответствующей обстановке с экспертной оценкой.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; локального-сметного расчета - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Советская МО ВОИ

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://cps.krsnet.ru/svedeniya/doc/tb>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Результаты обследования:
2. Территории, прилегающей к объекту- на 2 листах
3. Входа (входов) в здание- на 1 л
4. Путей движения в здании- на 2 л.
5. Зоны целевого назначения объекта- на 3 л.
6. Санитарно-гигиенических помещений- на 2 л.
7. Системы информации (и связи) на объекте- 2 л.
8. Результаты фотофиксации на объекте- 12 л.
9. поэтажные планы – на 3 л.
10. Другое (в том числе дополнительная ц объекту)

Руководитель рабочей группы:


Председатель комиссии: директор Давыдов Д.Г.

Члены рабочей группы:


Заместитель директора по АХР – Ведмедчук

О.Н. 

- Заместитель директора – Короткий А.И.

- Социальный педагог - Савинкина П.Е. 

В том числе:

Председатель Советской МО ВОИ Борт В.Н. 

Управленческое решение согласовано Комиссией по принятию решения для обеспечения доступной среды МГН (Протокол № 1) от «29» сентября 2025 г.

Приложение 1 к Акту обследования
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1-Д,
от « 01 » октября 2025 г

Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, пр. Metallургов, 14Б

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация об ОСИ, в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения	Все категории	- нанесение тактильной и контрастной информации об ОСИ	- текущий ремонт;
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	-отсутствие тактильной и контрастной направляющей на путях к выходам в здание в т.ч. для инвалидов с нарушениями зрения	Все категории	- нанесение тактильной и контрастной информации на путях движения к входу в здание	- текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка или парковка	есть			Соответствует	К,О		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	2	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия с установкой полной информации об ОСИ на воротах при въезде на территорию объекта

1 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию завершен
ДУ (все категории)

2 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию
ДЧ-В (доступно частично всем)



I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, пр. Metallургов, 14Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалидов в (категори	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Подъемник для МГН	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Соответствует	К,С,О	нанести рельефную полосу за 0,8м до входа	
2.4	Дверь (входная)	есть			Не отрегулирован доводчик на входной двери, ширина проема	К,С,О	-расширить дверной проем, отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).	текущий ремонт,
2.5	Тамбур	нет						
2.6.	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствует рельефная полоса перед входом, не отрегулирован доводчик на входной двери , проем не соответствует требованию (ширина 1,2 м)	К,С,О,У	Доработать входную зону	- текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	1-7	6-10	Текущий ремонт

1 указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВН/ недоступно

2 * указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия с доработкой входной зоны в ОСИ

1 этап по адаптации входа в здание выполнен
ДП-И (Г,У); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации входа в здание
ДЧ-В (доступно частично всем)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, пр. Металлургов,14Б

№ i/n	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор.)	Содержан	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3	- наличие функциональных препятствий (дверные пороги, двери, открывающиеся наружу)	Все	- организовать ситуационную помощь с закреплением сотрудников ответственных за сопровождение МГН	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2 1	Лестница (внутри здания)	Есть		4	- уклон лестничного марша на не соответствует нормативным значениями	К,О,С	Реконструкция лестничного марша , для преодоления лестницы - установить нормативные поручни на высоте 0,9м	Реконструкция,
3.3	Пандус(внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		-	-	-
3.5	Дверь	нет		5				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6	- отсутствие визуального оповещения об опасности	Все	- обозначить тактильную информацию о путях эвакуации для МГН	Текущий ремонт, организационные мероприятия

	ОБЩИЕ требования к зоне		Доработать замечания	Орг, ТСП, ТР
--	-------------------------	--	----------------------	--------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* . (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации . по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ(К, О, С, Г, У)		3-6	ТСП, текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходим текущий ремонт и организационные мероприятия на втором и третьем этапе

1 этап по адаптации путей движения в здании – ситуационная помощь персонала ДП-И (Г,У);ДУ(К,О,С)

2 этап по адаптации путей движения в здании

ДЧ-В (доступно частично всем), если организуем обучение на дому или дистанционно с помощью персонала, размещение тактильную информацию о путях эвакуации

3 этап по адаптации путей движения в здании

ДП - для всех категорий, в случае индивидуального решение с ТСП или проведения текущего ремонта и реконструкции лестничного марша при выделении бюджетных средств (долгосрочная программа)







I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I — зона обслуживания инвалидов

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, пр. Metallургов, 14Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		7	- отсутствие контрастной и рельефной поверхности перед дверью.	Все	- нанести контрастную и рельефную поверхность за 0,8м перед дверью; - регулярное общение специалистов, оказывающих услуги и сопровождающих МГН, проведение инструктажей и ознакомление всего персонала;	Орг, ТСП, ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К, О, С, Г, У)		7	Организационные мероприятия, ТСП, текущий ремонт

Комментарий к заключению:

На первом этапе выполнены организационные мероприятия (обучение дистанционно,

На втором этапе - индивидуальное решение с ТСП ,текущий ремонт

1 этап по адаптации кабинетной и зальной формы обслуживания:

ДУ (К, О, С, Г, У)

2 этап по адаптации кабинетной формы обслуживания: ДЧ-В (доступно частично всем)



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск,
Советский район, пр. Metallургов, 14Б

Наименование функционально-иерархического элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	есть		8	- отсутствие поручней около раковины; - отсутствие контрастной и тактильной направляющей к унитазу	К,О,С	- установка поручней около раковины - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к санитарно - гигиеническому помещению	ТСР, текущий ремонт
5. Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3 Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К, О)		8	ТСР, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И

(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимы организационные мероприятия и текущий ремонт на втором этапе.

1 этап по адаптации санитарно-гигиенического помещения:
ДП-И(Г,У); ДУ (К,О,С)

2 этап по адаптации санитарно-гигиенического помещения: ДЧ-В (доступно частично всем)



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
 «Центр профессионального самоопределения» 660112, Красноярский край, г. Красноярск, Советский
 район, пр. Metallургов, 14Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане № фото	Есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть		9	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации Отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта	Орг. ТР, Тер
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической информации для МГН	Все		
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Усилить	С		
6.4.	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации для правильного опознания объекта для МГН	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации	ДУ		9	Организационные мероприятия Текущий ремонт ТСР
--------------------	----	--	---	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать размещение полной комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения.

1 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию завершен ДУ (доступно условно)

2 этап по адаптации территории, прилегающей к зданию ДЧ-В (доступно частично всем)

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от УПЦ «Прогресс» с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения обучающихся



Движение обучающихся

Тротуары