


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А,
тел.: 267-42-32, 245-59-98, E-mail: cpskras@gmail.com

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 П.Е. Савинкина
«19» сентября 2021

УТВЕРЖДАЮ

Директор

 Д.Г. Давыдов
«19» сентября 2021

Приказ от «19» 03 2021
№ 01-04-54

ИНСТРУКЦИЯ

№ 06-02-07/ПБ

о мерах пожарной безопасности в помещениях мастерской «Мастерская радиоэлектроники»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом особенностей помещений мастерской «Мастерская радиоэлектроники» (далее – мастерская) структурного подразделения учебно-производственный цех «Прогресс» (далее — УПЦ «Прогресс») муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МАОУ ДО ЦПС), расположенной по адресу: пр. Metallургов, 14Б.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние в мастерской, а также во время образовательного процесса, несет педагог дополнительного образования, который обязан знать и выполнять установленные настоящей инструкцией правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.3. Педагог дополнительного образования обязан:

1.3.1. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в мастерской.

1.3.2. Следить за правильностью эксплуатации электроустановок, исправностью вентиляции, а также обеспечить свободный доступ к ним.

1.3.3. Знать правила содержания и применения имеющихся в мастерской первичных средств пожаротушения.

1.3.4.Производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием, следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест.

1.3.5.Отключать электросеть, за исключением электроустановок, которые по условиям эксплуатации должны функционировать круглосуточно.

1.3.6.Не допускать к практической работе обучающихся, не прошедших вводный, первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.

1.3.7.Следить за исправностью вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать надлежащие меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.

1.3.8.В случае пожара или возгорания принимать меры по обеспечению безопасности обучающихся, немедленно организовать их эвакуацию из здания.

1.3.9.Ставить в известность лицо, ответственное за пожарную безопасность на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС, обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности.

2.Содержание территории мастерской

2.1.Учебно-производственный участок и учебная аудитория мастерской должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно освобождаться от отходов учебного производства и прочего мусора.

2.2.Расстановка мебели и оборудования на путях эвакуации не допускается.

2.3.Все двери должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

2.4.Запрещается перепланировка и реконструкция помещений без согласования проекта с пожарной инспекцией.

3.Обеспечение пожарной безопасности во время образовательного процесса и при эксплуатации оборудования

3.1.Образовательный процесс в мастерской должен проводиться в соответствии с учебным планом, утвержденным директором. Учебно-производственная деятельность должна осуществляться в соответствии с технологическими требованиями.

3.2.Профилактический осмотр оборудования должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца, вентиляционных систем - 2 раза в год.

3.3.Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.4.При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:

3.4.1.Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

3.4.2.Выжигать скопившиеся в воздухопроводах жировые отложения, горючие вещества и конденсат.

3.4.3.Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.4.4.Хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.5.При эксплуатации электрооборудования запрещается:

3.5.1.Использовать электроприборы, имеющие дефекты корпуса, контактов, отключения.

3.5.2.Использовать электроустановки, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару.

3.5.3.Использовать электрооборудование в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей.

- 3.5.4. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями и рубильниками.
- 3.5.5. Оставлять без присмотра включенное в сеть электрооборудование.
- 3.6. Около электрооборудования повышенного напряжения необходимо вывешивать стандартные знаки, таблички безопасности.
- 3.7. Во время практических занятий строго следить за показаниями контрольно-измерительных приборов во избежание возгорания или взрыва.

4. Уборка помещений и содержание спецодежды

- 4.1. После каждого занятия необходимо проводить уборку помещений и рабочих мест. Проводить уборку с применением горючих жидкостей запрещается.
- 4.2. Протирать электрооборудование разрешается только в отключенном из сети состоянии.
- 4.3. Очищать жало паяльников разрешается только безопасными металлическими губками или специальными салфетками в остуженном состоянии.
- 4.4. Приборы для паяния должны находиться на специальных подставках, по завершению работ обязательно выключаться из сети.
- 4.5. Обтирочный материал после пользования убирается в специально отведенное место.
- 4.6. Спецодежда педагога дополнительного образования и обучающихся должна храниться в подвешенном состоянии в отведенном месте. Оставлять спецодежду на рабочем месте запрещается.

5. Первичные средства пожаротушения и правила их применения

- 5.1. Территория мастерской должна быть укомплектована исправными первичными средствами пожаротушения.
- 5.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и быть готовы к применению в действии. Педагог дополнительного образования должен знать место нахождения первичных средств пожаротушения на каждом участке и правила их применения.
- 5.3. Размещение средств пожаротушения не должно препятствовать безопасной эвакуации обучающихся и персонала. Огнетушители в мастерской должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственной воздействию отопительных и нагревательных приборов. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя, в тумбах или специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение и опрокидывание.
- 5.4. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения в мастерской осуществляет педагог дополнительного образования.
- 5.5. В мастерской имеются на вооружении огнетушители типа ОУ-5, ОП-8(з).
- 5.6. Огнетушители типа ОУ-5 предназначены для тушения возгораний электропроводов, кабелей, электроустановок. Тушение желательно производить при снятом напряжении.
- 5.7. Порядок приведения в действие огнетушителя типа ОУ-5:
 - 5.7.1. Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.
 - 5.7.2. Выдернуть предохранительную чеку.
 - 5.7.3. Поднести его к очагу возгорания.
 - 5.7.4. Направить растроб (снегообразователь) на очаг возгорания.
 - 5.7.5. Нажать на нижний рычаг.

Во время работы с огнетушителем (выброс заряда через раструб) не разрешается держаться рукой за раструб, во избежание обморожения. Температура раструба и запорно-пускового устройства на корпусе понижается до -70°C .

5.8. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-8(з):

5.8.1. Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.

5.8.2. Выдернуть предохранительную чеку.

5.8.3. Поднести и направить на очаг возгорания.

5.8.3. Нажать на нижний рычаг.

5.9. Запрещается:

5.9.1. Пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения.

5.9.2. Пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы).

5.9.3. Бросать огнетушители.

5.9.4. Хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.


6. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в мастерской

6.1. За обеспечение пожарной безопасности на территории мастерской отвечает педагог дополнительного образования.

6.2. В случае пожара педагогу дополнительного образования следует немедленно прекратить занятия и вывести обучающихся с территории мастерской для эвакуации из здания УПЦ «Прогресс» (пр. Metallургов, 14Б). Согласно Плану эвакуации покинуть здание, имея при себе журнал посещаемости занятий (список обучающихся).

6.3. Педагог дополнительного образования эвакуирует обучающихся на место сверки, определенное приказом (теплое время года) или договором о совместных действиях при эвакуации людей (холодное время года), где проводит сверку эвакуированных обучающихся по журналу (списку обучающихся).

Заместитель директора



И.Н. Головчанский