МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
660073, г. Красноярск, ул. Устиновича, 24А,
тел.: 267-42-32, 245-59-98, E-mail: cpskras@gmail.com

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_____ П.Е. Савинкина
«19» марта 2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Д.Г. Давыдов
«19» марта 2021

Приказ от «19» 03 2021
№ 01-04-54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 54019A7777FC1982ABA0C6A31DFFBAB49C44CB26
Владелец: Давыдов Дмитрий Геннадьевич
Действителен: с 07.12.2021 до 07.03.2023

ИНСТРУКЦИЯ
№ 06-02-09/ПБ
о мерах пожарной безопасности в помещениях мастерской «Автомастерская» и учебного центра «Форсаж»

1.Общие положения

1.1.Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом особенностей помещений мастерской «Автомастерская» (далее – мастерская) и учебного центра «Форсаж» (далее — УЦ «Форсаж») муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр профессионального самоопределения» (далее — МАОУ ДО ЦПС), расположенных по адресу: ул. Устиновича, 24А, строение 2 и устанавливает требования пожарной безопасности объекта защиты, где определены классы пожара A, B, D и E.

1.2.Ответственность за противопожарное состояние в мастерской, а также во время образовательного процесса, несет педагог дополнительного образования, который обязан знать и выполнять установленные настоящей инструкцией правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.3.Ответственность за противопожарное состояние в УЦ «Форсаж» несет руководитель структурного подразделения, который обязан знать и выполнять установленные настоящей инструкцией правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару на данном объекте защиты.

1.4.Педагог дополнительного образования обязан:

1.4.1.Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в мастерской.

1.4.2.Знать правила содержания и применения имеющихся в мастерской первичных средств пожаротушения.
1.4.3.Производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием, следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест, инструмент убирался в специальное место для хранения.
1.4.4.Отключать электросеть, за исключением электроустановок, которые по условиям эксплуатации должны функционировать круглосуточно.
1.4.5.Не допускать к практической работе обучающихся, не прошедших вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и пожарной безопасности.
1.4.6.Следить за исправностью электроустановок, технологического оборудования, ставить в известность руководителя структурного подразделения о всех обнаруженных неисправностях, которые могут привести к пожару.
1.4.7.В случае пожара или возгорания принимать меры по обеспечению безопасности обучающихся, немедленно организовать их эвакуацию из здания.
1.5.Руководитель структурного подразделения на объекте защиты обязан:
1.5.1.Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в УЦ «Форсаж».
1.5.2.Знать правила содержания и применения имеющихся в УЦ «Форсаж» первичных средств пожаротушения.
1.5.3.Регулярно производить проверку противопожарного состояния УЦ «Форсаж».
1.5.4.Следить за исправностью вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать надлежащие меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.
1.5.5.Ставить в известность лицо, ответственное за пожарную безопасность на объектах защиты МАОУ ДО ЦПС, обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности.

2.Содержание территории мастерской с учетом требований пожарной безопасности объекта защиты УЦ «Форсаж»
2.1.Для объекта защиты УЦ «Форсаж» должна быть определена категория пожарной опасности.
2.2.В помещениях УЦ «Форсаж» на видных местах должны быть вывешены таблички с обозначением ответственных за пожарную безопасность помещения и номера телефона для сообщения на пульт пожарной охраны.
2.3.На объекте защиты должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, выполненные по соответствующим требованиям.
2.4.Люк чердачного помещения должен быть закрыт на замок. На двери люка должна быть информация о хранении ключей.
2.5.Все двери эвакуационных выходов должны свободно отрываться в сторону выхода из помещений, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.
2.6.Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием, используемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.
2.7.Запрещается перепланировка и реконструкция помещений без согласования проекта с пожарной инспекцией.
2.8.Проезды и подъезды к зданию УЦ «Форсаж» должны быть всегда свободными.
2.9.Учебно-производственный участок мастерской и помещения УЦ «Форсаж» должны содержаться в чистоте и порядке, регулярно освобождаться от отходов учебного производства и прочего мусора.

3.Обеспечение пожарной безопасности во время образовательного процесса и при эксплуатации оборудования

3.1.Образовательный процесс в мастерской должен проводиться в соответствии с учебным планом, утвержденным директором. Учебно-производственная деятельность должна осуществляться в соответствии с технологическими требованиями.

3.2.Профилактический осмотр оборудования должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца, вентиляционных систем - 2 раза в год.

3.3.Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.4.При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:

3.4.1.Оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

3.4.2.Выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат.

3.4.3.Закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.4.4.Хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.5.При эксплуатации электрооборудования запрещается:

3.5.1.Использовать электроприборы, имеющие дефекты корпуса, контактов, отключения.

3.5.2.Использовать электроустановки, имеющее неисправности, которые могут привести к пожару.

3.5.3.Использовать электрооборудование в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей.

3.5.4.Пользоваться поврежденными розетками, выключателями и рубильниками.

3.5.5.Оставлять без присмотра включенное в сеть электрооборудование.

3.6.На учебно-производственном участке запрещается:

3.6.1.Размещать автотранспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план их расстановки.

3.6.2.Загромождать выездные ворота и проезды.

3.6.3.Оставлять автотранспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи топлива и масла.

3.6.4.Заправлять автотранспортные средства и сливать из них топливо.

3.6.5.Заряжать аккумуляторы непосредственно на автотранспортных средствах.

3.6.6.Подогревать двигатели открытым огнем.

3.6.7.Пользоваться открытым огнем для освещения.

3.6.8.Для дополнительного освещения во время работы в смотровой яме использовать переносные светильники, работающие от городской сети напряжением 220 В.

3.7.На учебно-производственном участке должен применяться только инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в соответствующем безыскровом исполнении.

3.8.Во время работы в смотровой яме для дополнительного освещения узлов и деталей нижней части автомобиля необходимо использовать переносные светильники, работающие от низкого напряжения (12 В).

4.Уборка помещений и содержание спецодежды

4.1.Уборку помещений и рабочих мест необходимо проводить после каждого учебного занятия.

4.2.Проводить уборку помещений и рабочих мест с применением горючих жидкостей запрещается, а также запрещается оставлять в помещении промасленный обтирочный материал.

4.3.Для сбора использованного обтирочного материала на учебно-производственном участке должен быть установлен металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой.
4.4.Горючие отходы и прочий мусор следует собирать на специально отведенной площадке, удаленной от строений, в контейнеры с последующим вывозом.
4.5.Спецодежда педагога дополнительного образования и обучающихся должна храниться в подвешенном состоянии в отведенном месте. Оставлять спецодежду на рабочих местах учебно-производственного участка запрещается.
4.6.Протирать электрооборудование и переносной электроинструмент разрешается только в отключенном из сети состоянии.

5.Первичные средства пожаротушения и правила их применения

5.1.Территория мастерской и помещений УЦ «Форсаж» должна быть укомплектована исправными первичными средствами пожаротушения, а именно, пожарным щитом типа ЩП-В, ящиком с песком объемом 0,5 $м^3$ и совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечение песка и исключать попадание в него влаги.
5.2.Территория мастерской м помещений УЦ «Форсаж» должна быть укомплектована порошковыми ОП(з) и углекислотными ОУ огнетушителями, которые должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействием отопительных и нагревательных приборов. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации людей, а также перемещению их по учебно-производственному участку. Их следует располагать на высоте не более 1,5 м до верха корпуса или на полу в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.
5.3.В мастерской и в здании УЦ «Форсаж» согласно проекта имеются 3 пожарных крана внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованных пожарными рукавами (19,5 м), ручными пожарными стволами (0,45 м) и пожарными запорными клапанами. Перекатка пожарных рукавов, а также проверка надлежащего состояния водокольцевых катушек должна производиться ежегодно с составлением акта с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные рукава с присоединенными ручными пожарными стволами должны быть присоединены к пожарным кранам, убранным в настенные пожарные шкафы, дверцы которых должны открываться более чем на 90^0.
5.4.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка в части водоотдачи проводится не реже 2 раз в год (весна, осень) с внесением информации в журнал эксплуатации противопожарной защиты.
5.5.Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения по всему зданию одновременно.
5.6.Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регуляторов громкости и подключены е сети без разъемных устройств.
5.7.Порядок приведения в действие огнетушителей типа ОУ-5:
5.7.1.Поднести огнетушитель к очагу пожара.
5.7.2.Выдернуть чеку.
5.7.3.Направить раструб на огонь и приступить к тушению.
5.7.4.Работать с данными огнетушителями желательно по 2 человека.
5.8.Ручные углекислотные огнетушители меньшего объема предназначены для тушения небольших возгораний электропроводов, кабелей.
5.9. Порядок приведения в действие огнетушителя типа ОУ меньшего объема:
5.9.1.Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.

5.9.2.Выдернуть предохранительную чеку.
5.9.3.Поднести его к очагу возгорания.
5.9.4.Направить раструб (снегообразователь) на очаг возгорания.
5.9.5.Нажать на нижний рычаг.

Во время работы с огнетушителем (выброс заряда через раструб) не разрешается держаться рукой за раструб, во избежание обморожения. Температура раструба и запорно-пускового устройства на корпусе понижается до -70^{0}С.

5.10.Порядок приведения в действие огнетушителя ОП(з):
5.10.1.Снять огнетушитель с кронштейна или достать из тумбы.
5.10.2.Выдернуть предохранительную чеку.
5.10.3.Направить на очаг возгорания.
5.10.4.Нажать на нижний рычаг.
5.11.Запрещается:
5.11.1.Пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения.
5.11.2.Пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы).
5.11.3.Бросать огнетушители.
5.11.4.Хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

6.Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в мастерской и УЦ «Форсаж»

6.1.За обеспечение пожарной безопасности на территории мастерской отвечает педагог дополнительного образования.
6.2.За обеспечение пожарной безопасности на территории УЦ «Форсаж» отвечает руководитель структурного подразделения.
6.3.В случае пожара педагогу (педагогам) дополнительного образования следует немедленно прекратить занятия и вывести обучающихся с территории УЦ «Форсаж» согласно Плану эвакуации, имея при себе журнал посещаемости занятий (список обучающихся).
6.4.Педагог (педагоги) дополнительного образования эвакуирует обучающихся на место сверки, определенное приказом (теплое время года) или договором о совместных действиях при эвакуации людей (холодное время года), где проводит сверку эвакуированных обучающихся по журналу (списку обучающихся). Руководитель структурного подразделения делает сверку эвакуированных обучающихся, сотрудников и людей, находившихся на момент чрезвычайной ситуации в здании.

Заместитель директора И.Н. Головчанский